令和４年度一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

１．施設概要

施設設置者名	赤井川村		
施設名	赤井川村一般廃棄物最終処分場		
施設所在地	余市郡赤井川村字都１３９番地１		
許可年月日	平成８年１１月１１日	許可番号	環整第４６２－５号
埋立地面積	4,900 ㎡	埋立容量	17,200 ㎥
浸出水処理方式	回転円板＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着		
浸出水処理施設規模	15 ㎥	埋立対象廃棄物	焼却灰、不燃ごみ、粗大ごみ

２．埋立状況　　（ｔ）

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月	計
埋立量	7.78	9.87	4.24	4.98	8.42								
収集	4.19	2.69	2.45	3.17	2.7								
自己搬入	3.57	6.94	1.68	1.81	5.43								
事業系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
その他	0.02	0.24	0.08	0.00	0.29								
焼却残渣	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00								
脱水汚泥	0.79	0.00	0.57	0.63	0.00								
覆土量	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00								
合計	8.57	9.87	4.78	364.17	8.42								

３．地下水、放流水の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
浸出水	PH	8.1	7.3	7.6	7.5	7.7							
	BOD(mg/L)	3.0	4.1	6.1	5.1	6.8							
	SS(mg/L)	1.3	14.7	12.3	3.7	8.3							
	窒素含有量(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水	PH	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1							
	BOD(mg/L)	0.7	0.2	0.7	0.4	0.7							
	SS(mg/L)	0.7	0.9	0.2	0.1	0.5							
	窒素含有量(mg/L)	5.3	2.7	2.6	3.7	4.4							
地下水	電気伝導率(上流)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	電気伝導率(下流)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物イオン(上流)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化物イオン(下流)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

４．その他施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
悪臭の発散状況	(適)・否	(適)・否	(適) 否	(適) 否	(適) 否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否
害虫等の発生状況	(無)・有	(無)・有	(無) 有	(無) 有	(無) 有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
覆土の状況	(適)・否	(適)・否	(適) 否	(適) 否	(適) 否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否
ごみの飛散、流出	(適)・否	(適)・否	(適) 否	(適) 否	(適) 否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否
浸出水の内部貯留	(無)・有	(無)・有	(無) 有	(無) 有	(無) 有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
法面、擁壁等の崩壊	(無)・有	(無)・有	(無) 有	(無) 有	(無) 有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有